

### Deklaracja właściwości użytkowych

1. Produkt: nawiewnik higrosterowany AIRA HY z czerpnią CE2A
2. Producent: ANJOS VENTILATION, Roche Blanche, FR-01230 Torcieau, Francja
3. Przepływ powietrza (nawiewnik otwarty)
  - przy różnicy ciśnień 20 Pa: 45 m<sup>3</sup>/h
4. Przepuszczalność powietrza (nawiewnik zamknięty)
  - przy różnicy ciśnień 20 Pa: 6 m<sup>3</sup>/h
5. Tłumienie akustyczne Dn,e,w (Ctr) = 34 [dB]

Informacja przygotowana w oparciu o certyfikat nr 35.43, wystawiony przez EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS, 48-50 rue de la Victorie, 75009 Paris, załączony do opinii technicznej nr 14/13-1910.

**DOBRY KLIMAT**  
46-020 Czarnowąsy, ul. Nowe Osiedle 10  
tel./fax (+48) 77 457 06 71  
NIP 754-147-90-87  
adres do korespondencji:  
ul. Książąt Op. 3, 45-000 OPOLE

